




MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA

**Ficha técnica :ACONDICIONADORES DE AIRE DE 12,000 BTU,UNIDAD
EJECUTORA DE PROYECTO DEL FORO MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL
SIDA**

27/03/2019

Solicitado por: Ing.Jhonny Dario Fernandez

CANTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	FOTOS
1	Acondicionador de Aire de 12,000BTU, INVERTER, 220VOLTIOS,60HZ, con instalación y garantía incluida, EFICIENCIA 18		


ING. JHONNY FERNANDEZ

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO





**MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA**

DIRECCION ADMINISTRATIVA
Departamento De Servicios Generales
Unidad de Mantenimiento
"Año Del Fomento de las Exportaciones"

FICHA TECNICA

NOMBRE GENERICO:

Extractores de aire caliente.

INCLUYE:

- a) Construcción de hueco en pared
- b) Instalación de extractores
- c) Construcción e instalación de protectores con su malla electro soldada
- d) La empresa tiene que hacer el levantamiento y confirmar los trabajos
- e) Tiempo de garantía 1 años en piezas y servicios

<i>Cantidad</i>	<i>Medidas(en pulgadas)</i>	<i>Imagen</i>
5/ primer nivel	Extractores de 3170 CFM	
5/ tercer nivel	Extractores de 3170 CFM	



Edmundo Flores B.
Edmundo Alejandro Flores B.
Sub-Enc. Dpto. Servicios Generales