



GOBIERNO DE LA  
**REPÚBLICA DOMINICANA**

**SALUD PÚBLICA**

**FICHA TÉCNICA**

**Ficha Técnica:**

Nombre Genérico : **AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS**

Descripción

**ESPECIFICACION:**

Aire de 5 toneladas (60.000 btu), incluye: unidad evaporadora y condensadora, desinstalación de equipos existentes (si aplica), instalación de las unidades, instalación y/o sustitución de ductos (NO DUCTOS FLEXIBLES), instalación de drenaje del equipo hasta el punto indicado, suministros y material gastable necesario debe ser incluido.

Refrigerante: 410a

Voltaje: 220-240v

Eficiencia: 18 y/o superior

Monofásico

1 Año de garantía

5 Años de garantía de compresor

\*Es obligatorio la visita

Imagen



  
Ing. Abel González  
Encargado de Mantenimiento